



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-82/18-01
Интерни број ЈН 6/18
РБ из Плана набавки: 1.2.4/18
Датум: 05.04.2018. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремањем понуде интерног броја ЈН 6/18- услуге израде пројектно-техничке документације за асвалтирање и рехабилитацију путева и улица

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговор на постављено питања, упућено Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„У јавној набавци мале вредности бр. 6/2018, у одељку III, у опису послова навели сте да за путеве и улице означене под редним бројем : 1, 2, 7, 9, 13 (означених са ФА-фрезовани асфалт) пројекте треба урадити у складу са чланом 59. Закона о јавним путевима, и навели да пројектна документација треба да садржи поред осталог и пројектни задатак.

Како је реч о фрезованом асфалту молимо да пројектним задатком дефинишете дебљину слоја фрезованог асфалта, и технолошки процес израде.“

Одговор 1:

Предвиђена дебљина слоја фрезованог асфалта је 15cm у збијеном стању. Пројектним задатком из I измене и допуне КД, предвиђена је израда коловозног застора од фрезованог асфалта, чији је поступак израде пројектант дужан да технолошки тачно опише у техничком опису извођења наведене позиције рада.

Питање 2:

„Такође сматрамо да рок од 20 календарских радних дана за израду тринаест квалитетних пројеката, у који су урачунати и геодетски радови, је исувише мали.

Да ли се рок за израду пројеката може продужити?“

Одговор 2:

Максимални рок за израду појекта се продужава на 30 календарских дана од дана закључења уговора.


ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке