



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-25/20-01
Интерни број ЈН 23/2019
Датум: 24.01.2020. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремом понуде интерног броја ЈН 23/2019 – Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор на постављено питање, упућено Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„У измењеној конкурсној документацији од 21.01.2020, на страни 150/155, у делу XIII „Образац о произвођачима материјала и опреме“, за позиције Стара школа 12.2, Нова школа 11.2, Трпезарија 12.2 који се односе на набавке и уградњу подних плочица, један од тражених критеријума је отпорност на мраз и апсорпције воде $0,5 < E < 3\%$, Упијање воде класа 1b.

Да ли керамичка плочица класе 1a и процента апсорпције воде мањег од 0,5% задовољава критеријуме, обзиром да није у оквиру тражећих граница али је бољих карактеристика?“

Одговор 1:

Прихватиће се керамика која испуњава тражене карактеристике или боље од тражених.



ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке