



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-17/20-01
Интерни број ЈН 23/2019
Датум: 20.01.2020. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремом понуде интерног броја ЈН 23/2019 – Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујем одговор на постављено питања, упућено Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„На страни 198/206, XIII Образац о произвођачима материјала и опреме, за позицију Електроенергетски радови 3. која се односи на монтажу ормана са аутоматским осигурачима и теретном склопком: орман од негоривог полиестера са нивоом заштите IP 43 не постоји на тренутном тржишту.

Да ли ће се прихватити орман нивоа заштите веће од IP 43? За опрему су тражени сертификати који задовољавају наведене стандарде SRPS HD 60364-5-52:2012, SRPS HD 60364-4-41:2012 или одговарајуће, молимо Вас да наведете који су одговарајући стандарди?

Наведене димензије ормана су орјентационе тј. „орј.“, која су максимална дозвољена одступања од димензија 800x800x200mm?“

Одговор 1:

Ниво IP заштите разводног ормана може бити већа од IP 43.

Одговарајући стандарди могу бити VDE Немачки стандарди с обзиром да је предвиђен орман садржаја слично „Schrak“.

Предвиђене су довољне димензије ормара, при чему ће се коначне димензије добити шемирањем ормана.



ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Оливера Јашовић

Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке