



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-20/20-01
Интерни број ЈН 23/2019
Датум: 21.01.2020. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремом понуде интерног броја ЈН 23/2019 – Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујем одговоре на постављена питања, упућена Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„У измењеној конкурсној документацији од 13.01.2020, на страни 143/147, у делу XIII „Образац о произвођачима материјала и опреме“, за позиције Стара школа 12.2, Нова школа, 11.2, Трпезарија 12.2 које се односе на набавку и уградњу подних плочица тражене су плочице домаће производње димензија 33x33cm које имају отпорност на хабање PEI 5, Противклизност R11, Отпорност на мраз и апсорпцију воде $0,5 < E < 3\%$, Упијање воде класа Ib. Како на тренутном тржишту нема плочице која задовољава све наведене критеријуме, молимо Вас да нам наведете које критеријуме је најбитније испоштовати?“

Одговор 1:

Минималне карактеристике које морају бити испуњене:

Керамика:

- противклизне R11 по DIN 51130:2004-06,
- отпорност на мраз и апсорпције воде $0,5 < E < 3\%$,
- упијање воде класа Ib или виша,
- отпорност на хабање PEI 4.

Лепак за плочице класе по стандарду ЕН 12004-1:2017

- пријањање $> 1 \text{ Н/мм}^2$

Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити:

- технички лист производа (у техничким листовима назначити тражене карактеристике).

Питање 2:

„У измењеној конкурсној документацији од 13.01.2020, на страни 143/147 у делу XIII „Образац о произвођачима материјала и опреме“, за позиције Стара школа 12.2, Нова школа 11.2, Трпезарија 12.2 које се односе на набавку и уградњу подних плочица, да ли ће бити прихваћена плочица која испуњава следеће услове: домаћа производња, димензија 33x33cm, Противклизност R11, Отпорност на мраз и апсорпције воде $0,5 < E < 3\%$, Упијање воде класа 1b, отпорност на хабање PEI 4?“

Одговор 2:

Плочице са наведеним критеријумима могу се прихватити.



ЧЛАН КОМИСИЈЕ

**Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке**